



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ, БОРИ
СОГЛЕБСКОМУ И ГАВРИЛОВ ЯМСКОМУ РАЙОНАМ
152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: ond.rostov@mail.ru
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (4852) 79-09-01

Предписание № 8/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЕМИБРАТОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 8 от «2» февраля 2018 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 08.02.2018 г. с «10» час. «00» мин. до «12» час. «00» мин. 08.02.2018 г., проведена плановая / выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЕМИБРАТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Ростовский район, рп. Семibrатово, ул. Окружная 5. Общая продолжительность проверки составила 20 рабочих дней

проверку проводил(а):

Главный государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору - начальник ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Зверев Олег Александрович, эксперты не привлекаются

совместно с: Директором МОУ Семibrатовская СОШ Лысюк С.Д.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1.	2.	3.	4.	5.
1	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты. (На приемно-контрольном приборе выведена и информация о неисправности и произошедших (не снятых) сработках сигнализации)(МОУ СЕМИБРАТОВСКАЯ СОШ)	Постановление правительства РФ № 390, п. 61	01.11.2018	
2	Помещения № 46 согласно БТИ на 1 этаже, № 26 согласно БТИ расположенное на 2 этаже, помещения № 5,6,7,8 расположенные на 3 этаже не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией(МОУ СЕМИБРАТОВСКАЯ СОШ)	НПБ 110-03, п. 4, таблица 3	01.11.2018	
3	двери ведущие из помещения столовой (№ 62 по БТИ) на лестничную клетку не имеет устройства для самозакрывания (МОУ СЕМИБРАТОВСКАЯ СОШ)	СНиП 21-01-97*, п. 6.18	01.11.2018	
4	В помещения № 26 2 этаж и помещении № 5.6.7.8 на 3 этаже светильники не имеют защитных плафонов(МОУ СЕМИБРАТОВСКАЯ СОШ)	Постановление правительства РФ № 390, п. 42, пп. в	01.11.2018	
5	аварийное освещение установленное в здании школы находится в неисправном состоянии (не происходит автоматическое включение при обесточивании здания) (МОУ СЕМИБРАТОВСКАЯ СОШ)	СНиП 23-05-95, п. 7.66	01.11.2018	
6	Помещение склада (№ 13 по паспорту БТИ)	СНиП 21-01-97*	01.11.2018	

	расположенное на первом этаже имеющее класс Ф.5 не отделены от других помещений центра класс Ф.4.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (МОУ СЕМИБРАТОВСКАЯ СОШ)			
7	на дверях помещения склада (№ 13 по паспорту БТИ) расположенного на первом этаже не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности а так же класс зоны.(МОУ СЕМИБРАТОВСКАЯ СОШ)	Постановление правительства РФ № 390, п. 20	01.11.2018	
8	Складские помещения №13,14,15 согласно паспорта БТИ на втором этаже и помещения № 5,6,7,8 согласно паспорта БТИ, расположенные на 3 этаже имеющие класс Ф.5 не отделены от других помещений центра класс Ф.4.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами(МОУ СЕМИБРАТОВСКАЯ СОШ)	СНиП 21-01-97*, 7.4	01.11.2018	
9	Не представлены документы, подтверждающие соответствие люка требованиям норм. В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство	СНиП 21-01-97*, п. 8.4*	01.11.2018	

	<p>выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам. (МОУ СЕМИБРАТОВСКАЯ СОШ)</p>			
--	---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, производящих проверку:



Главный государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору - начальник ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Зверев Олег Александрович

Предписание для исполнения получил:

Директор МОУ Семибратовская СОШ Лысюк С.Д.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«7» марта 2018 г.

(подпись)

Оригинал данного документа расположен в КНД №